



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Восточный территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Саратовской области

Строителей пр., д. 4а, г. Энгельс, 413111
Тел. /факс (845-3) 95-50-13, e-mail: engrpn@san.ru
<http://64.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 75959068, ОГРН 1056405410137
ИНН/КПП 6454073184/645401001

Муниципальному казенному унитар-
ному предприятию Подлесновского
муниципального образования Мар-
ксовского муниципального района
Саратовской области «Подлесновское
сельское хозяйство» (МКУП ПСХ)

413072, Саратовская область, Мар-
ксовский район, с. Подлесное, ул.
Комсомольская, 86 А.

18.03.2020 N 64-01-21/37/В-1353-2020

На N _____

от _____

Уведомление о несоответствии нормативов качества питьевой воды

В связи с передачей Вашей организации комплекса водоснабжения в с.Подлесное, с.Сосновка Марксовского муниципального района, Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в соответствии с п.5 ст.23 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уведомляет Вас о том, что по результатам федерального государственного и производственного контроля качества воды в с. Подлесное и с. Сосновка Марксовского района средние уровни показателей (жесткость общая, железо общее, цветность, мутность) проб питьевой воды, отобранных в течении 2019 года, не соответствуют нормативам качества питьевой воды, установленным СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», и составляют: железо общее 0,51±0,12 мг/л (Гигиенический норматив (далее ГН) 0,3 мг/л), цветность 47,1±9,4 град (ГН 20 градусов), мутность результат исследования более 4.64 мг/л ГН 1,5 мг/л), жесткость общая 11,3±1,7 °Ж (ГН 7,0 °Ж).

Аналогичное уведомление направлено Главе Марксовского муниципального района, Главе администрации Подлесновского Муниципального образования Марксовского муниципального района для внесения изменений в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

В соответствии с п.7 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Вам необходимо, в течение трех месяцев с момента получения технического задания разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями согласно вновь установленным обстоятельствам и согласовать его с Восточным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в срок до 01.07.2020г. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

Напоминаем, что за непредставление или несвоевременное представление в государствен-
ный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено
законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной дея-

6хн 194
18.03.2020

тельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, ответственное лицо может быть привлечено к административной ответственности по статье 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При отсутствии плана мероприятий по приведению качества питьевой (горячей) воды в соответствии с установленными требованиями в отношении Вашей организации Восточным территориальным отделом будет направлен иск в судебные органы о признании факта бездействия по неисполнению требований санитарного законодательства (в части обеспечения соответствия качества питьевой (горячей) воды гигиеническим нормативам) и о возложении обязанности по устранению выявленных нарушений качества питьевой (горячей) воды.

Начальник
территориального отдела



Е.Н. Кондрашина

Исп. Красова Т.В.
8 8453 950556